



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

ZDP-GIZ.2611.5-3.2019

Słupsk, dn. 27.03.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy z dnia 19.03.2019 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: "**Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 1**" udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Czy Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy złożenia do oferty kosztorysu szczegółowego wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu? Czy ma być to tylko kosztorys uproszczony sporządzony na podstawie przedmiaru robót?

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający wymaga złożenia do oferty kosztorysu szczegółowego zawierającego zestawienie nakładów jednostkowych na robocizną, materiały i sprzęt odnośnie poszczególnych pozycji przedmiaru robót, zgodnie z zapisami w pkt 3.8. SIWZ:

„Do oferty należy dołączyć pełny kosztorys ofertowy - załącznik nr 11 do SIWZ - do wypełnienia, oparty na przedmiarze robót załącznik nr 10 do SIWZ wraz ze szczegółowym kosztorysem robót opracowanym przez Wykonawcę – odpowiednio z podziałem na zadania nr 1, nr 2. „

Pytanie nr 2 cyt:

Czy Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy wykonania odcinków próbnych na każde zadanie osobno, czy będzie to jeden odcinek dla dwóch zadań?

Odpowiedź na pyt. Nr 2

Zamawiający informuje, że wymagać będzie od Wykonawcy wykonania odcinków próbnych zgodnie z zapisami STWiOR osobno dla każdego z zadań.

Pytanie nr 3 cyt:

Jaki rodzaj kostki betonowej należy zastosować na chodnikach i zjazdach?

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający informuje, że nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej szarej o wymiarach 10cmx20cm i wysokości 6cm. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki betonowej grafitowej o wymiarach 10cmx20cm i wysokości 8cm

Z up. DYREKTORA
GŁ. INŻYNIER
mgr inż. Paweł Bojkowski