



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 16.10.2019 r.

ZDP-GIZ.2611.16-6.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tutejszego Zarządu dn. 08.10.2019 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda – etap II**”

udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Dzień dobry

w nawiązaniu do w/w/ postępowania informuję, że w opisie projektowym nie ma informacji o przepustowości urządzeń.

Podane są jedynie 2 modele: ESK-B i ESK-BH.

Który z nich będzie urządzeniem o nazwie SEP1 lub SEP2 i na jakie przepustowości mają być dobrane?

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający podaje następujące informacje:

SEP1 - separator lamelowy betonowy zintegrowany z osadnikiem szlamu

przepływ nominalny – 6 dm³/s

maksymalny przepływ hydrauliczny – 60 dm³/s

pojemność części osadowej 1200 dm³

wymagana średnica rury dolotowej dn250

SEP2 - separator lamelowy betonowy

przepływ nominalny –15 dm³/s

maksymalny przepływ hydrauliczny – 150 dm³/s

wymagana średnica rury dolotowej dn400

Uwaga!!!

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Specyfikacji, które są zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – <http://bip.zdp.slupsk.pl/> w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

Z up. DYREKTORA
GŁ. INŻYNIER
mgr inż. Rafał Bojkowski

