



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 03.02.2020 r.

ZDP-GIZ.2611.1-5.2020

ZMIANY TREŚCI SIWZ

oraz

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu drogą mailową w dn. 28.01.2020 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: "**Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – Etap III końcowy (Gmina Kobylnica)**" udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego dotyczącego wykonania:

65	SST	Wykonanie murka oporowego z gotowych kątowników wspornych żelbetowych ułożonych na ławie z betonu C16/20 gr.15cm i podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm wraz z zabezpieczeniem skarp wykopu	m	186,00
----	-----	--	---	--------

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że zamieścił zaktualizowany załącznik nr 18 - projekt branży drogowej cz. 2 zawierający rys. 3.1 i 3.2 z przekrojami normalnymi wskazującymi rozwiązanie techniczne konstrukcji murka oporowego.

Pytanie nr 2 cyt:

Prosimy o wskazanie lokalizacji, w której mają zostać wykonane bariery stalowe U-14a – dot,
zadania nr 3

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że bariery stalowe U-14a przewidziane są do ustawienia obustronnie w km 10+400.

Uwaga!!!

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Specyfikacji oraz Ogłoszeniu, które są zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – <http://bip.zdp.slupsk.pl/> w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

W związku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiający **Z M I E N I A** termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj.

(wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 2) do dnia 06.02.2020 r. do godz. 09.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3) nastąpi w dniu 06.02.2020 r. o godz. 09.15.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Ożarek