



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 08.05.2020 r.

ZDP-GIZ.2611.7-11.2020

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu drogą mailową w dn. 04.05.2020 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na odcinki (Gmina Główny i Gmina Potęgowo)”**

udziela odpowiedzi jak poniżej:

#### Pytanie nr 1 cyt:

*Dotyczy zadania 2:*

*Z uwagi na fakt iż SST nie precyzuje rodzaju mieszank mineralno-asfaltowych oraz kategorii ruchu KR (kosztorys wskazuje na KR 3-6, natomiast opis techniczny branży drogowej wskazuje KR 2), prosimy o dokładne określenie kategorii ruchu KR, rodzajów/typów mieszank mineralnoasfaltowych (w tym uziarnienie i rodzaj lepiszcza), z których mają być wykonane nawierzchnie bitumiczne*

#### Odpowiedź na pyt. nr 1:

Zamawiający informuje, że nawierzchnie bitumiczne należy wykonać z mieszank mineralno-asfaltowych spełniających wymagania dla kategorii ruchu KR3-4 o uziarnieniu i z użyciem lepiszcza wskazanego w SST.

#### Pytanie nr 2 cyt:

*W pkt. 10.22 SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do Oferty Kosztorysu ofertowego – załącznik nr 11 wraz z załączeniem kosztorysu szczegółowego. Prosimy wobec tego o podanie podstawy wyceny dla każdej pozycji kosztorysowej występującej w Załączniku nr 11*

#### Odpowiedź na pyt. nr 2:

Zamawiający informuje, że kosztorys szczegółowy należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż. Podstawę wyceny stanowią mają pozycje przedmiaru robót wycenione w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych.

Pytanie nr 3 cyt:

Formularz Kosztorysu Ofertowego poz. 42. – warstwa wyrównawcza gr. średnio 3 cm, poz. 46 – warstwa wiążąca gr. 7 cm, poz. 49 – warstwa ścierna gr. 5 cm. Wartości te są inne niż opisane w Przekroju Konstrukcyjnym. Prosimy o wskazanie prawidłowych grubości poszczególnych warstw bitumicznych do wyceny.

**Odpowiedź na pyt. nr 3:**

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć rodzaje i ilości robót wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 4 cyt:

W Przekroju Konstrukcyjnym występuje warstwa wiążąca asfaltobetonowa gr. 8 cm (dot. nowej jezdni), której brak jest w Formularzu Kosztorysu Ofertowego, prosimy o jej uzupełnienie

**Odpowiedź na pyt. nr 4:**

Zamawiający informuje, że wyceny i wykonania należy przyjąć rodzaje i ilości robót wskazane w przedmiarze robót.

Z up. DYREKTORA  
GŁ. INŻYNIER  
mgr inż. Dawid Blujkowski

