



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 18.05.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.3-1.2021

### WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu dn. 07.05.2021 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”,  
udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak poniżej:

#### Pytanie nr 1 cyt:

*Czy zamawiający może określić rodzaj geosyntetyku przeznaczonego do wzmocnienia konstrukcji? W opisie technicznym i kosztorysie podano siatkę z włókien szklanych natomiast załączona SST określa siatkę z włókien poliestrowych, polipropylenowych, polietylenowych.*

#### Odpowiedź na pyt. nr 1

Do wzmocnienia konstrukcji należy użyć siatkę zbrojeniową wykonaną z włókien szklanych wstępnie przesączaną asfaltem. Zamawiający informuje, że zamieścił zaktualizowany załącznik nr 11 STWiOR zawierający na stronach 301-304 poprawioną specyfikację techniczną określającą parametry siatki do wykonania warstwy przeciwspekaniowej.

#### **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **24.05.2021r.do godz.10.00** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **24.05.2021r.do godz. 11.00** (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą dn. **22.06.2021** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)

#### **Uwaga!!!**

W związku z licznymi zapytaniem Wykonawców dot.treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.

<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>

  
DYREKTOR  
mgr inż. Mariusz Ożarek