



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 20.05.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.3-13.2021

**ZMIANA TREŚCI SWZ**  
**oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu dn. 12.05.2021 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)**”,  
udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

*Prosimy o ujęcie w przedmiarze robót rozbiórkowych istniejących zjazdów?*

**Odpowiedź na pyt. nr 1**

**Zamawiający ujął te pozycje jako roboty ziemne.**

Pytanie nr 2 cyt:

*Czy ujęte w przedmiarze przepusty do remontu są faktycznie istniejącymi w terenie? Jeżeli tak prosimy o ujęcie w przedmiarze robót rozbiórkowych dotyczących istniejących przepustów.*

**Odpowiedź na pyt. nr 2**

**W trakcie inwentaryzacji pasa drogowego stwierdzono występowanie szczątkowych przepustów na zjazdach. Należy przyjąć rozbiórkę przepustów betonowych o długości 126 mb. Zamawiający załączy poprawiony przedmiar.**

Pytanie nr 3 cyt:

*Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji na wycinkę drzew, prosimy o załączenie jej do dokumentacji.*

**Odpowiedź na pyt. nr 3**

**Zamawiający nie posiada jeszcze decyzji na wycinkę drzew. Jest w trakcie uzyskiwania takiej decyzji.**

Pytanie nr 4 cyt:

*Prosimy o przekazanie planu sytuacyjnego wycinki drzew.*

**Odpowiedź na pyt. nr 4**

**Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada planu wycinki. Plan wycinki zostanie przekazany Wykonawcy po uzyskaniu decyzji na wycinkę.**

Pytanie nr 5 cyt:

*Prosimy o informację czy zgodnie z poz. 54 przedmiaru cięcia pielęgnacyjne są do wykonania jednokrotnie czy należy je wykonywać w okresie gwarancyjnym?*

**Odpowiedź na pyt. nr 5**

**Zieleń będzie podlegała jednorazowemu odbiorowi podczas obioru końcowego robót.**

Pytanie nr 6 cyt:

*Prosimy o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjąć wywóz i utylizację ściętych drzew w zakresie dłużyc, karpiny i gałęzi zgodnie z przedmiarem, a pnie zgodnie z STWiOR są własnością Zamawiającego i należy je przewieźć we wskazane przez niego miejsce. Prosimy o podanie na jaką odległość należy je odwieźć?*

**Odpowiedź na pyt. nr 6**

**Karpiny i gałęzie Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. Dłużyce z wycinki jako mienie Zamawiającego należy składować w odległości do 5 km od miejsca wycinki.**

Pytanie nr 7 cyt:

*Prosimy o informację jaka mieszanka niezwiązana ma być użyta na warstwę ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR>20% dot. poz. 15 i poz. 16.*

**Odpowiedź na pyt. nr 7**

**Informację o mieszance zawarto w w SST 04.02.02.**

Pytanie nr 8 cyt:

*Prosimy o wyjaśnienie czy poz. 35 „Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm” w ilości 7,56 m<sup>2</sup> dotyczy podsypki pod przepusty, jeżeli tak to jest podana w zaniżonej ilości.*

**Odpowiedź na pyt. nr 8**

**Zamawiający zmienia przedmiar poprzez usunięcie pozycji nr 35 i wprowadzenie nowej pozycji 35.1 w ilości 75,6m<sup>2</sup>**

Pytanie nr 9 cyt:

*Prosimy o przekazanie przekroi konstrukcyjnych na zjazdach z przepustami Ø 500 mm.*

**Odpowiedź na pyt. nr 9**

**Zamawiający załącza przekroje przez przepusty jako załącznik nr 17 do SWZ.**

Pytanie nr 10 cyt:

*Prosimy o przekazanie przekroju konstrukcyjnego przepustu Ø 80 cm przechodzącego przez drogę w km 0+431,74.*

**Odpowiedź na pyt. nr 10**

**Zamawiający załącza przekroje przez przepusty jako załącznik nr 17 do SWZ.**

### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. 27.05.2021r.do godz.10.00 (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. 27.05.2021r.do godz. 11.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. 25.06.2021 (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)

#### Uwaga!!!

W związku z licznymi zapytaniem Wykonawców dot.treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.

<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>

DYREKTOR  
mgr inż. Mariusz Ozarek

