



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 28.05.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.4-8.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu drogą mailową dn. 13.05.2021 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino-Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)**”,
udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

W projekcie branży sanitarnej nie wskazano jakiego rodzaju należy wykonać betonowe studnie na kolektorze kanalizacji sanitarnej dn250. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o doprecyzowanie czy należ kalkulować studnie z osadnikami lub z kinetami, jeśli z osadnikami to o jakiej głębokości osadnika.

Odpowiedź na pyt. nr 1:

Zamawiający informuje, że należy wycenić studnie z kinetami.

Uwaga!!!

W związku z licznymi zapytaniem Wykonawców dot.treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.

<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>

DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ożarek