



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 28.05.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.3-26.2021

**ZMIANA TREŚCI SWZ**  
**oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tutejszego Zarządu dn. 21.05.2021 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)**”, udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

*Proszę o udostępnienie szczegółowych rysunków ścianek oporowych.*

**Odpowiedź na pyt. nr 1**

Zamawiający informuje, że mur oporowy należy wykonać jako prefabrykowany. Zamawiający publikując zamówienie w dniu 30.04.2021r. udostępnił w projekcie drogowym przekrój konstrukcyjny i specyfikację techniczną D-10.01.01.

Pytanie nr 2 cyt:

*Czy w ofercie należy uwzględnić ustawienie obrzeży? Jeżeli tak to proszę podać ilość.*

**Odpowiedź na pyt. nr 2**

Zamawiający z dniem 28.05.2021 r. zmienia przedmiar poprzez usunięcie pozycji nr 48 i wprowadzenie nowej pozycji 48.1 „Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem (DW - 32 m)”

Pytanie nr 3 cyt:

*Czy w pozycji 36 tj. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm należy uwzględnić demontaż istniejących przepustów?*

**Odpowiedź na pyt. nr 3**

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 36 należy ująć budowę nowych przepustów.

Demontaż istniejących przepustów należy ująć w nowej pozycji kosztorysowej. Zamawiający z dniem 28.05.2021 r. zmienia przedmiar poprzez dodanie pozycji nr 9.2 demontaż przepustów.

Pytanie nr 4 cyt:

*Czy w ofercie należy uwzględnić koszt regulacji istniejącego uzbrojenia? Jeżeli tak to proszę*

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Ożarek

podać ich ilość.

#### **Odpowiedź na pyt. nr 4**

**Zamawiający informuje, że koszt regulacji urządzeń należy ująć w cenach jednostkowych nawierzchni ścieralnych.**

#### **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **02.06.2021r.do godz.10.00** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **02.06.2021r.do godz. 11.00** (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. **01.07.2021** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)

**Uwaga!!!**

W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców dot.treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.

<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>

DYREKTOR  
mgr inż. Mariusz Ożarek

