- na odcinku 0+000.00 - 0+100.00 z uwagi na dobry stan istniejącej nawierzchni zaprojektowano nakładkę w postaci:
  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
  - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W - nie 4 cm

PRZEKRÓJ 0+040.00



SZCZEGÓŁ "A" skala 1:10



PRZEKRÓJ 0+070.00

SZCZEGÓŁ "B" skala 1:10



PRZEKRÓJ 0+090.00

SZCZEGÓŁ "C" skala 1:10



SZCZEGÓŁ "D" skala 1:10



PRZEKRÓJ 0+200.00 - 1+100.00
1+300.00 - 2+600.00

- spadek poprzeczny jezdni dwuściekowy 2% na całym odcinku
  - za wyjątkiem łuku R=200 m w km 2+140.70 - 2+225.48
  - na łuku R=200 m spadek poprzeczny jezdni jednostronny 3.5 %
  - rampa przechyłowa łuku R=200 m na długości 72 m przed i za łukiem
- poszerzenie jezdni lewo lub prawostronne zgodnie z planem sytuacyjnym
- na odcinku występowania gruntów wysadzinowych (Gs6) 1+100.20 - 1+300.00 oraz 2+600.00 - 3+264.60 dodatkowa warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% gr 40 cm

PRZEKRÓJ 1+100.00 - 1+300.00
2+600.00 - 3+264.60

SZCZEGÓŁ "E" skala 1:10

1	kostka brukowa betonowa szara grubości 6 cm
2	kostka brukowa betonowa grafitowa typu Behaton gr. 8 cm
3	podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm
4	podbudowa ulepszonego mieszanką niezwiązaną C 50/30 gr. 15/20 cm
5	warstwa ścieralna z AC11S gr 4 cm
6	warstwa wiążąca z AC16W gr 5 cm
7	podbudowa z AC16W gr 7 cm
8	krawężnik betonowy 15/30 cm
9	krawężnik betonowy najazdowy 15/22 cm
10	opornik betonowy 12/25 cm
11	obrzeże betonowe 8/30 cm
12	podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr 25 cm
13	mieszanka kruszywa związanego cementem C5/6
14	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% gr 30/40 cm
15	ława z betonu C12/15

Zamawiający:	Zarząd Dróg Powiatowych ul Słoneczna 16e 76-200 Słupsk
Jednostka projektująca:	Droga Polska Przemysław Farsetaw Sobiepanowo 11 - 230 Biskupiec
Stadium:	Projekt Wykonawczy
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ziemowo - Osiew
Tytuł:	Przekroje normalne/konstrukcyjne
Branża:	Drogowa

Kierownik:	mgr inż. Kowalski	lic. upr.	Podpis
Projektant:	Przemysław Farsetaw	upr. nr/uprawnienia	
Sprawdzający:	Kamil Karpiuk	upr. nr/uprawnienia	
rozw. 03.2021	skala 1:50/1:30	nr rys. 4	