



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 01.06.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.3-41.2021

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tegoż Zarządu dn. 19.05.2021 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)**”,  
**udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak poniżej:**

#### Pytanie nr 1 cyt:

*W nawiązaniu do wyjaśnień treści SIWZ z dn. 18.05.2021r. - odpowiedź na pyt.7 proszę o wyjaśnienie czy odcinki próbne dla każdej z warstw bitumicznych wykonane mają być na jednym, ciągłym odcinku drogi powiatowej wskazanej przez Zamawiającego? Proszę o wskazanie lokalizacji odcinka próbnego, powierzchni i układu konstrukcyjnego.*

#### **Odpowiedź na pyt. nr 1:**

**Zamawiający przewiduje do 3 lokalizacji odcinków próbnych.**

**Odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.**

#### Pytanie nr 2 cyt:

*W przypadku gdy Zamawiający przewiduje wykonanie odcinków próbnych w różnych lokalizacjach, proszę o dokładne wskazanie miejsc na których należy je wykonać, ich powierzchni oraz układu konstrukcyjnego danego odcinka próbnego. Mobilizacja sprzętu generuje koszty dla Wykonawcy.*

#### **Odpowiedź na pyt. nr 2:**

**Zamawiający przewiduje do 3 lokalizacji odcinków próbnych.**

**Odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.**

#### Pytanie nr 3 cyt:

*Zamawiający w odpowiedzi podaje że powierzchnia odcinka próbnego na każde 6000m<sup>2</sup> ± 10% wynosi 500m<sup>2</sup>. Analizując powyższy zapis proszę jednoznacznie stwierdzić czy np. dla powierzchni 9974 m<sup>2</sup> (pow. podbudowy) Zamawiający będzie wymagał 500m<sup>2</sup> czy 1000m<sup>2</sup>*

odcinek próbny?

Odpowiedź na pyt. nr 3:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SST powierzchnia odcinków próbnych powinna wynosić odpowiednio:

-dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (Poz. nr 22) powierzchnia odcinka próbnego  $=2 \times 500 \text{m}^2 = 1000 \text{m}^2$ .

DYREKTOR  
mgr inż. Mariusz Ożarek

