



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 01.07.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.6-2.2021

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tegoż Zarządu drogą e-mailową dn. 30.06.2021 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)” udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z 11 września 20019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019 ze zm.), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

-czy wymagane będzie dostawa i montaż wiaty przystankowej?

Odpowiedź na pyt. nr 1:

Zamawiający nie wymaga dostawy i montażu wiaty przystankowej.

Pytanie nr 2 cyt:

-czy wymagany będzie montaż płytek z wypustkami dla niewidomych wzdłuż krawężników peronowych?

Odpowiedź na pyt. nr 2:

Zamawiający wymaga montażu płytek z wypustkami dla niewidomych w ilości 88mb. Zamawiający wprowadza w przedmiarze i formularzu kosztorysu ofertowego nową pozycję nr 60.2

Pytanie nr 3 cyt:

-prosimy o sprecyzowanie i podanie szczegółów dot. poz. nr 60 -Antyskid.

Odpowiedź na pyt. nr 3:

Zamawiający informuje, że Antyskid to nawierzchnia oparta na dwuskładnikowej bezrozpuszczalnikowej żywicy poliuretanowej, składającej się z bazy oraz aktywatora, w połączeniu z różnej wielkości kruszywem boksytowym, która położona na nawierzchniach bitumicznych lub betonowych skraca drogę hamowania.

Antyskid należy wykonać w miejscach 2 przejazdów rowerowych.

Zamawiający informuje, że wykreśla w przedmiarze i formularzu kosztorysu ofertowego poz. nr 60, natomiast wprowadza nową pozycję nr 60.1 „Nawierzchnia przeciwpoślizgowa typu Antyskid na przejazdach rowerowych” w ilości 33 m2. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza w dniu 01.07.2021 r. zaktualizowaną wersję przedmiaru i formularza kosztorysu ofertowego.

### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art 286 ust 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowania ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. 06.07.2021 r. do godz. 10.00 (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. 06.07.2021 r. do godz. 12.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ).

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. 04.08.2021 r. (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ) – przy zachowaniu terminu związania ofertą).

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Ożarek