



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 22.11.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.14-16.2021

ZMIANA TREŚCI SWZ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tutejszego Zarządu dn. 17.11.2021 r. poprzez skrzynkę podawczą ePUAP, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: **„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)” - w podziale na 4 zadania,** udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Dzień dobry, Do zadania nr 1 Czy kanał technologiczny został zaprojektowany? Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie projektu KT na stronie przetargu. Do zadania nr 2 Czy kanał technologiczny został zaprojektowany? Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie projektu KT na stronie przetargu. Do zadania nr 4 W projekcie drogowym zaprojektowano trasę kanału technologicznego. Brak w projekcie informacji o zaprojektowanej studni kablowej na ciągu kanału technologicznego. Podany typ studni kablowej SK1 o wymiarach 0,5mx0,5m w przedmiarze nie jest przystosowany do umieszczenia w ściankach dwóch rur HDPE 125. Ścianki studni zostaną osłabione w znacznym stopniu ich wytrzymałości. Ponadto ten typ studnie jako studnia narożna nie pozwoli na wykonanie załamania w ilości dwóch rur HDPE 40 oraz dwóch wiązek 40/7x10mm. Proszę projektanta o rozważenie zmiany typu studni na wielkość dostosowaną do rodzaju i typu zaprojektowanych ciągów kanału technologicznego.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że zmienił zakres robót do wykonania dot. Zadania nr 1, 2 i 4 wyłączając budowę kanału technologicznego. Wprowadzono zmiany w załącznikach przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Zamawiający w dn. 22.11.2021r. zamieszcza się aktualną wersję załącznika nr 8 przedmiaru robót i 9 kosztorysu ofertowego na zad nr 1, 2, i 4 do SWZ zmieniając i dodając wymienione niżej pozycje.

Zad. nr 1

Usunięto poz. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

Zmiana ilości poz. 15, 16, 17, 19, 23, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50

Zmiana opisu poz. 43

Zad. nr 2

Zmiana opisu poz. 46, 51

Zad. nr 4

Dodano poz. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **25.11.2021r.do godz.10.00 (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ)**, wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **25.11.2021r.do godz. 11.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)**

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. **24.12.2021 (określony w dziale A rozdziale IX ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)**

Uwaga!!!

W związku z licznymi zapytaniem Wykonawców dot. treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.

<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>

Z up. DYREKTORA
GŁ. INŻYNIER
mgr inż. Paweł Bojkowski

