



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 22.11.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.14-18.2021

ZMIANA TREŚCI SWZ
oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tutejszego Zarządu dn. 17.11.2021 r. poprzez skrzynkę podawczą ePUAP, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: **„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Głównyzyce)” - w podziale na 4 zadania,** udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Dotyczy wszystkich zadań:

- Czy Zamawiający posiada pozwolenia na budowę / zgłoszenia? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie na stronie.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że roboty na wszystkich zadaniach będą realizowane w trybie zgłoszenia robót budowlanych. Obecnie trwa procedura uzyskiwania braku sprzeciwu do zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych. Zamawiający informuje, że roboty na wszystkich zadaniach będą realizowane w trybie zgłoszenia robót budowlanych. Obecnie trwa procedura uzyskiwania braku sprzeciwu do zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych.

Pytanie nr 2 cyt:

Dotyczy zadania nr 1, 2,3:

Brak projektu budowlanego na budowę kanalizacji deszczowej oraz pozwolenia wodno - prawnego prosimy o umieszczenie na stronie.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że zakres robót kanalizacji deszczowej polega na przebudowie istniejącej sieci wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących studni kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt techniczny przebudowy sieci kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 3 cyt:

Dotyczy zadania nr 1, 2,3:

Brak pozycji w przedmiarze oraz w kosztorysie ofertowym rozbiórki istniejącego kanału deszczowego. Czy należy wycenić demontaż kanału?

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający informuje, że zakres robót kanalizacji deszczowej należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 4 cyt:

Dotyczy zadania nr 1

Projekt przewiduje wykonanie ławy betonowej pod obrzeża - brak danej pozycji w przedmiarze robót oraz w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź na pyt. nr4

Zamawiający informuje, że wykonanie ławy betonowej pod obrzeża należy ująć w wycenie poz. 46 przedmiaru robót.

Pytanie nr 5 cyt:

Dotyczy zadania nr 2

W pozycji nr 46 przedmiaru robót i kosztorysie ofertowym jest wykonanie kanału z rur PCW o średnicy 250 mm łączone na wcisk natomiast w projekcie wykonawczym branży drogowej w opisie technicznym w pkt. 13 odwodnienie należy wykonać kanał z rur PVC SN8 o średnicy 315 x 9,2mm. Jaką średnicę rur przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w przedmiarze robót. Opis poz. 46 i 51 został zmieniony, do wykonania należy przyjąć wykonanie kanału z rur PVC SN8 o średnicy 315 x 9,2mm.

Pytanie nr 6 cyt:

Dotyczy zadania nr 4

Dotyczy pozycji nr 25 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego, przedmiar przewiduje wykonanie podbudowy pod chodniki z kruszywa łamanego grubości 10 cm natomiast projekt budowlany grubości 15 cm. Jaką grubość przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie podbudowy o gr. 10cm zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 7 cyt:

Dotyczy zatoki autobusowej - brak w przedmiarze robót oraz w kosztorysie ofertowym pozycji podbudowy z betonu cementowego C16/20 grubości 24 cm oraz stabilizacji RM 2,5MPa grubości 20 cm. Czy należy pozycję wycenić ?

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający informuje, że dodał do przedmiaru robót poz. nr 25.1. i 25.2. uwzględniające wykonanie konstrukcji podbudów na zatoce autobusowej.

Pytanie nr 8 cyt:

Dotyczy kanalizacji deszczowej : brak w przedmiarze robót oraz w kosztorysie ofertowym następujących pozycji i ilości :

wykonanie robót ziemnych wykopów pod kanały

pełnego umocnienia wykopów palami szalunkowymi

montaż konstrukcji podwieszon kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz rurociągów i kanałów

brak ułożenia kanału z rur PVC fi 200mm (przykanaliki)

brak ułożenia kanału z rur PVC fi 315 mm

umocnienie wylotu kanału płytami ażurowymi

Czy w/w pozycje należy dodać do przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź na pyt. nr 8

Zamawiający informuje, że do przedmiaru robót dodano poz. 74-86 dot. wykonania kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 9 cyt:

Dotyczy pozycji 69 i 70 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego czy należy zasypać wykopy gruntem z wykopu czy (piaskiem) dowiezionym z żwirowni

Odpowiedź na pyt. nr 9

Zamawiający informuje, że poz. 69 i 70 przedmiaru robót obejmują zasypanie wykopów piaskiem.

Material do uzupełnienia wykopów spełniać musi wymagania SST i być zatwierdzony do wbudowania przez inspektora robót Zamawiającego.

Zamawiający w dn. 22.11.2021r. zamieszcza się aktualną wersję załącznika nr 8 przedmiaru robót i 9 kosztorysu ofertowego na zad nr 1, 2, i 4 do SWZ zmieniając i dodając wymienione niżej pozycje.

Zad. nr 1

Usunięto poz. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

Zmiana ilości poz. 15, 16, 17, 19, 23, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50

Zmiana opisu poz. 43

Zad. nr 2

Zmiana opisu poz. 46, 51

Zad. nr 4

Dodano poz. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą

treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. 25.11.2021r.do godz.10.00 (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. 25.11.2021r.do godz. 11.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. 24.12.2021 (określony w dziale A rozdziale IX ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)

Uwaga!!!

W związku z licznymi zapytaniem Wykonawców dot.treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.

<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>

Z up. DYPLOMOWANA
GŁ. INŻYNIER
mgr inż. Paweł Szykowski

