



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 01.09.2022 r.

ZDP-GIZ.2611.14-1.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu w dniu 23.08.2022 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1105G, 1147G, 1146G, 1160G, 1166G, 1191G, 1178G, 1123G, 1128G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Kobylnica, Gmina Kępice, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Gmina Głównyce)**” – podziale na 9 zadań

Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800

Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000

Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400

Zadanie nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłonec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800

Zadanie nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900

Zadanie nr 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050

Zadanie nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smołdziński Las (gmina Smołdzino) od 3+100 do 3+300 oraz od 7+900 do 8+150

Zadanie nr 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Głównyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100, udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć pozycie, ilości oraz konstrukcje wskazane w zamieszczonych przedmiarach robót oraz kosztorysach.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Do wyceny należy przyjąć skorygowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego z dnia 01.09.2022 r.

Pytanie nr 2 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla KR 3-6.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla KR 3-4.

Pytanie nr 3 cyt:

Prosimy o wskazanie dla każdego z zadań długości i lokalizacji rowów do wykonania. Ze względu na brak dokumentacji, Wykonawca nie potrafi określić docelowych lokalizacji wykonania tych prac.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający informuje, że lokalizacja rowów do wykonania na każdym z zadań znajduje się wzdłuż odcinków przewidzianych do wykonania remontu jezdni.

Pytanie nr 4 cyt:

Prosimy o wyjaśnienie dla każdego z zadań pozycji dotyczących wykonania w-wy wyrównawczej. Przedmiar, szczegółowy opis wskazuje na wykonanie w-wy wyrównania grubości średnio 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie sposobu obliczenia ilości wskazanych w pozycjach przedmiarowych.

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający skorygował ilości warstwy wyrównawczej i załącza przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego z dnia 01.09.2022 r.

Pytanie nr 5 cyt:

Prosimy o wskazanie dla każdego z zadań lokalizacji wykonania w-w wyrównawczej.

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający informuje, że będzie wymagał wykonania warstwy wyrównawczej na każdym zadaniu na całości odcinka przewidzianego do remontu.

Pytanie nr 6 cyt:

Prosimy o zamieszczenie dla każdego z zadań STWiOR.

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający zamieszcza załącznik nr 11 do SWZ – STWiOR – dotyczy wszystkich zadań.

Pytanie nr 7 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania poboczy należy użyć kruszywo łamane 0/31.5 C50/30.

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający potwierdza, że do wykonania poboczy należy użyć kruszywo łamane 0/31.5 C50/30. Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania

robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy STWiOR.

Pytanie nr 8 cyt:

Prosimy o informację, czy Zamawiający na etapie realizacji będzie wymagał od wykonawcy wykonania odcinków próbnych. Jeżeli tak prosimy o wskazanie dokładnych lokalizacji odcinków próbnych dla każdego z zadań wraz z podaniem ich konstrukcji oraz powierzchni ich wykonania.

Odpowiedź na pyt. nr 8

Zamawiający informuje, że będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla warstw bitumicznych. Zgodnie z zapisami STWiOR odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 500 m² licząc na każde zaczęte 6000m² ± 10% poszczególniej warstwy bitumicznej przewidzianej do wykonania w przedmiarze robót.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **06.09.2022 r. do godz. 11.00** (określony w dziale A rozdziale XI SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **06.09.2022 r. do godz. 12.00** (określony w dziale A rozdziale XII ust. 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą dn. 05.10.2022 r. (określony w dziale A rozdziale IX ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą).


DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ożarski