



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 25.11.2022 r.

ZDP-GIZ.2611.23-4.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**  
**oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tutejszego Zarządu w dniu 24.11.2022 r. dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G Wytowno-Bydolino – etap II (gmina Ustka)”, udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

1. Prosimy o załączenie formularzy składających się na ofertę w formie edytowalnej – pliki Word .

**Odpowiedź na pyt. Nr 1:**

**Zamawiający udostępnia wersję edytowaną formularzy.**

Pytanie nr 2 cyt:

2. Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie w tym postępowaniu jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

**Odpowiedź na pyt. Nr 2:**

**Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie w tym postępowaniu jest wynagrodzeniem kosztorysowym.**

Pytanie nr 3 cyt:

3. Dział B SWZ Rozdz. II pkt 2.3) Prosimy o zmianę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej z „Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: 10.000.000,00 zł.”

Na:

„Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: 9.000.000,00 zł.”

**Odpowiedź na pyt. Nr 3:**

**Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu w Dziale B rozdziale II ust. 2 pkt 3 SWZ :**

Zapisy przed zmianą:

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum: 10.000.000,00 zł.

**Zapisy po zmianie:**

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

**9.000.000,00 zł.**

**Pytanie nr 4 cyt:**

4. W formularzu oferty pkt 1 lit A) jest odnośnik nr 1 dot. ceny umownej gdzie widnieje zapis: „

<sup>1</sup>Zamawiający przy cenie umownej wymaga przedstawienia jej na podstawie kosztorysu ofertowego zał. nr 10 do SWZ opartego na przedmiarze robót Załącznik nr 9 do SWZ.”

Jednakże załącznikiem nr 10 na str BIP jest Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO. Prosimy o zamieszczenie lub ponumerowanie załączników zgodnie z zapisami w dokumentach przetargowych i SWZ

**Odpowiedź na pyt. Nr 4:**

**Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ:**

**- „zał. nr 1 Formularz oferty zakt. w dniu 25.11.2022 r.”**

**Pytanie nr 5 cyt:**

Czy w przypadku zakończenia robót przed końcowym terminem realizacji Zamawiający dopuszcza możliwość płatności końcowej, wcześniej niż na koniec okresu realizacji, innymi słowy wcześniej niż Zamawiający uzyska środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?

**Odpowiedź na pyt. Nr 5:**

**Zamawiający dopuszcza taką możliwość.**

**Pytanie nr 6 cyt:**

6. Zgodnie z opisem technicznym do warstwy podbudowy pomocniczej należy zastosować mieszankę stabilizowaną cementem C3/4.

Wg kosztorysu i rysunków należy zastosować mieszankę klasy wyższej C5/6. SST D-04.05.01a wskazuje na mieszanki C1,5/2 i C5/6.

Prosimy o jednoznaczne określenie klasy dla mieszanki na podbudowę pomocniczą.

**Odpowiedź na pyt. Nr 6:**

**Do wyceny należy przyjąć podbudowę według przedmiaru robót tj. z gruntu stabilizowanego cementem klasy C5/6.**

**Pytanie nr 7 cyt:**

7. Wg rysunków przekrojów konstrukcyjnych na poszerzeniu należy do warstwy podbudowy o grubości 7,0cm na poszerzeniu zastosować mieszankę jak dla warstwy wyrównawczej AC16W.

Czy Wykonawca może zastosować do warstwy podbudowy na poszerzeniu i do warstwy wyrównawczej mieszankę typu AC16P jak dla warstwy podbudowy?

**Odpowiedź na pyt. Nr 7:**

**Do wyceny podbudowy z betonu asfaltowego i warstwy wyrównawczej należy przyjąć rodzaj beton asfaltowego zgodnie z przedmiarem robót tj. AC16W.**

**Pytanie nr 8 cyt:**

8. SST D-05.03.26a należy do wzmocnienia nawierzchni zastosować siatkę z włókien szklanych i węglowych 120x200kN/m. Zgodnie z opisem technicznym i kosztorysem należy zastosować siatkę z włókien szklanych.

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju włókien dla siatki: szklane czy szklano-węglowe?

**Odpowiedź na pyt. Nr 8:**

**Do wzmocnienia konstrukcji należy użyć siatki wykonanej z włókien szklanych wstępnie przesączoną asfaltem.**

**Pytanie nr 9 cyt:**

9. W projekcie i SST przewidziano dostawę i montaż 8 sztuk wiat przystankowych, jednak nie są one uwzględnione w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź na pyt. Nr 9:**

**Zamawiający zrezygnował z dostawy i montażu wiat przystankowych.**

**Pytanie nr 10 cyt:**

10. Zgodnie z zapisem w § 3 projektu umowy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tu o standardowe odbiory robót i fakturowanie w cyklu miesięcznym.

**Odpowiedź na pyt. Nr 10:**

**Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe na zasadach określonych we wzorze umowy.**

**Pytanie nr 11 cyt:**

11. W pozycji nr 45 przedmiaru robót przewidziano instalację znaku aktywnego zmiennej treści. Taki element nie figuruje w projekcie drogowym, projekcie SOR ani SST. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź na pyt. Nr 11:**

**Zamawiający informuje, że znaki aktywne muszą się składać z radaru i tablicy o zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdów. Minimalne parametry:**

- 1) zasięg radaru 250,0 m,
- 2) wyświetlacz o wysokości cyfr 34 cm wykonany z diod LED,
- 3) kolory wyświetlacza zielony, pomarańczowy i czerwony,
- 4) zasilanie solarne lub solarno - wiatrowe.

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **30.11.2022 r. do godz. 11.00 (określony w dziale A rozdziale XI SWZ)**, wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **30.11.2022 r. do godz. 12.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust. 1 SWZ)**

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą **dn. 29.12.2022 r. (określony w dziale A rozdziale IX ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą).**

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Paweł Bojkowski