

Starostwo Powiatowe w Słupsku
Wydział Geodezji i Kartografii
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Słupsk, dnia

2014.03.19

PROTOKÓŁ NR 155 / 2014

przedmiot

uzgodnienia:

Przebieg linii kablowych energetycznych i podziemnej
kable z przyłączami do sieci kablowej

zleceniodawca:

Firma Usługowo GY-SYSTEM


inwestor:

ZDP w Słupsku / Gmina Kobylnica

zlecenie z dnia: 19.03.2014

Branże, w których sprawa wymaga uzgodnienia:

ENERGETYCZNA

<p>ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Słupsku Dział Dokumentacji Energetycznej tel. 59 841 81 01</p> <p>UZGODNIENIE NR 155/2014 Z DNIA 26.03.2014</p> <p>POZYTYWNE / NEGATYWNE</p> <p>1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań linii kablowych należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.</p> <p>2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.</p> <p>3. W miejscach prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaktualizowanym po odliczeniu a inwentaryzacją geodezyjną.</p> <p>4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem.</p> <p>5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA.</p> <p>6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN-IE-05100 i PN-IE-05125.</p> <p>7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor tj. jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.</p> <p>8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zacięcia urządzeń energetycznych.</p> <p>UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA</p> <p>UWAGI:</p>	<p></p> <p>Technik ds. Dokumentacji Energetycznej Dział Dokumentacji Energetycznej</p>
--	--

ENERGETYKA CIEPLNA

Andrzej Kozalzkowski

TELEKOMUNIKACJA

Andrzej Kozalzkowski