



# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
fax.0-59-842-02-84  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 15.06.2015r.

ZDP.GI Z/U.272.9-3.2015

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem – pisma fax z dnia 09.06.2015r. oraz 10.06.2015r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk” z podziałem na 4 zadania

**ZADANIE nr 1 - “Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w Ustce”**

**ZADANIE nr 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino (Gmina Ustka)”**

**ZADANIE nr 3 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo (Gmina Słupsk)”**

**ZADANIE nr 4 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)”**

*dot. pytania nr 1 cyt:*

*Prosimy o ponowne udostępnienie załącznika nr 24 oraz załącznika nr 28, ponieważ nie można pobrać tych plików ze strony Zamawiającego.*

### **Odpowiedź na pyt. nr 1**

**Zamawiający udostępnia załącznik nr 24 oraz załącznik nr 28**

*dot. pytania nr 2 cyt:*

*Prosimy o udostępnienie projektów budowlanych z branży drogowej na poszczególne zadania. Zamawiający udostępnił jedynie projekt budowlany odwodnienia drogi z zadania nr 4 (branża sanitarno - instalacyjna)*

### **Odpowiedź na pyt. nr 2**

**Zamawiający informuje, że zakresy przebudów dróg powiatowych ujęte w przetargu są częściami składowymi opracowanych projektów budowlanych przebudowy dłuższych odcinków dróg powiatowych. Z uwagi na duży zakres tych opracowań Zamawiający załącza jedynie plany sytuacyjne przedstawiające zakres przebudów dróg powiatowych. Lokalizacja odcinków do przebudowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

*dot. pytania nr 3 cyt:*

*Prosimy o udostępnienie brakującej specyfikacji technicznej: SST 04.06.01b*

### **Odpowiedź na pyt. nr 3**

**Zamawiający udostępnia specyfikację techniczną: SST 04.06.01b**

*dot. pytania nr 4 cyt:*

*Czy wymiana istniejącego kanału z rur kamionkowych na rury pvc to odcinek od studni Sd1 – Sd10? Jeżeli tak to czy należy wycenić pozycje od 62 do 74*

### **Odpowiedź na pyt. nr 4**

**Zamawiający informuje, że wymiana istniejącego kanału z rur kamionkowych na rury PVC nie dotyczy odcinka od Sd1 do Sd10. Należy wycenić pozycję 62 do 74.**

dot. pytania nr 5 cyt:

*Jakiej średnicy należy zastosować rury przy wymianie odcinka kanalizacji deszczowej 400mm czy 315mm?*

**Odpowiedź na pyt. nr 5**

**Zamawiający informuje, że należy zastosować rury 400PVC**

dot. pytania nr 6 cyt:

*Jakie studnie należy zastosować na odcinku przy wymianie odcinka kanalizacji deszczowej betonowe 1500mm (3kpl) czy systemowe 400mm (4 kpl)?*

**Odpowiedź na pyt. nr 6**

**Zamawiający informuje, że należy zastosować 3 kpl. studni betonowych**