



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 31.08.2015r.

ZDP.GI Z/U.272.13-3.2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem – pismo z dnia 27.08.2015r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębница Kaszubska-Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)” - etap III

dot. pytania nr 1 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje skropienia między w-wą wiążącą/wyrównawczą a ściernalną. Czy do kalkulacji Wykonawca ma przyjąć tylko skropienie istniejącej nawierzchni?

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Do kalkulacji należy przyjąć dwa skropienia międzywarstwowe.

dot. pytania nr 2 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w cenie wykonania wykonania poboczy z kruszywa łamanego musi ująć ścięcie istniejących poboczy wraz z wywozem nadmiaru materiału.

Odpowiedź na pyt. Nr 2

Zamawiający informuje, iż zgodnie z załączoną SST 06.03.01a cena 1m² pobocza z kruszywa łamanego zawiera ścięcie istniejących poboczy wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem gruntowego pobocza oraz wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie powyższych zapisów w składanej ofercie.