



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk  
ul. Słoneczna 16e  
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30  
tel.0-59-842-02-69  
REGON 770983124

Słupsk, dn. 01.08.2008r.

ZDP III 343/11-5/2008

### WYJAŚNIENIA SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem Wykonawcy, dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na wykonanie roboty budowlanej pn.

#### **„Przebudowa mostu na rzece Słupia w m. Charnowo w ciągu drogi powiatowej nr 1110G”**

przedkłada wyjaśnienia:

dot. pytania nr 1 cyt:

Pozycja „przedmiaru” 1.35.2 dotyczy montażu 2 szt. separatorów substancji ropopochodnych- pozycja ta odwołuje się do ST. M-20.01.11 w której powyższy element nie występuje. Brak jest również projektu wykonawczego – rysunków na to urządzenie. Prosimy o uzupełnienie.

#### **Odpowiedź na pyt. nr 1**

W pozycji 1.35.2 przedmiaru robót należy zastosować pozycję KNR 13-11-0314-01 „Montaż separatorów substancji ropopochodnych – lamelowych o przepustowości 10/100dm<sup>3</sup>/s”. Rysunki separatora wraz z opisem zostaną wykonane przez projektanta jako rysunki zamienne podczas realizacji inwestycji.

dot. pytania nr 2 cyt:

Na rysunku nr 21 widnieje odręczny zapis „NIEAKTUALNY” prosimy o potwierdzenie tego faktu?

#### **Odpowiedź na pyt. nr 2**

Dokumentacja złożona do SIWZ jest aktualna i zatwierdzona prawomocnym pozwoleniem na budowę. Przedstawiony zapis jest błędny.

dot. pytania nr 3 cyt:

Pozycja „przedmiaru” 1.35.3 „montaż piaskowników”- 2 szt. ST. M-20.01.11- „wykonanie studzienek osadnikowych...”- ilość 3 szt. Prosimy o wyjaśnienie która ilość jest właściwa?

#### **Odpowiedź na pyt. Nr 3**

Należy przyjąć pozycję z przedmiaru robót – 2szt.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. BIP;
2. a/a.