



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 14.02.2018 r.

ZDP-GIZ.2611.2-1.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANY SIWZ

oraz

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy – pismo fax z dnia 05.02.2018 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1019G na odcinku Głobino – Kusowo”(gm. Słupsk) udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

W opisie technicznym pkt 4.8 jest mowa o konieczności „relokacji 14 słupów elektroenergetycznych oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV. Brak projektu dla ww prac oraz adekwatnych pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że projekt elektroenergetyczny wraz z przedmiarem został sporządzony odrębnie przez firmę ENERGA. Słupy zostaną przestawione również przez firmę ENERGA. Zamawiający udostępnia umowę na przebudowę sieci elektroenergetycznej – załącznik nr 14 do SIWZ.

Pytanie nr 2 cyt:

Prosimy o przedstawienie aktualnego uzgodnienia z ORANGE Polska.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że warunek aktualności uzgodnienia został spełniony w czasie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 3 cyt:

Prosimy o podanie średnicy rury dwudzielnej z pozycji 59 przedmiaru robót.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający informuje, że średnica rury dwudzielnej z pozycji 59 przedmiaru robót wynosi 110 mm.

Pytanie nr 4 cyt:

W przedmiarze robót brak jest podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię chodnika z kostki betonowej. Czy należy ją wycenić?

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający informuje, że przy wycenie należy uwzględnić podbudowę grubości 15 cm na powierzchni 2712,40 m², zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 5 cyt:

Prosimy o potwierdzenie iż nasypy należy wykonać z gruntu miejscowego zgodnie z opisem technicznym.

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający informuje, że z uwagi na znaczną wielkość wykopów w stosunku do nasypów można dokonać wyboru gruntu miejscowego do wbudowania w nasypy, po ocenie przydatności gruntu przez Inspektora.

Pytanie nr 6 cyt:

Prosimy o informację czy stabilizację $R_m=2,5\text{MPa}$ należy wykonać na miejscu czy dostarczyć z betoniarni?

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający informuje, że do wyceny robót należy przyjąć podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ wykonaną z mieszanki dostarczonej z węzła betoniarskiego po uprzednim zatwierdzeniu recepty na jej wykonanie przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7 cyt:

Prosimy o podanie informacji na temat rodzaju asfaltu i uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych do wbudowania, oraz potwierdzenie iż należy je wykonać zgodnie z nieaktualną normą PN-S 96025 wg STWIOR.

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający informuje, że jest trakcie modyfikacji STWIOR odnośnie aktualizacji o obecnie obowiązujące normy techniczne. Zmieniony załącznik STWIOR udostępniony zostanie jako załącznik do SIWZ w terminie do 16.02.2018 r.

Pytanie nr 8 cyt:

Prosimy o informację czy materiały z rozbiórki należy złożyć na paletach i przekazać Zamawiającemu w odległości do 25 km od budowy. Jeżeli tak to kto dostarcza palety do transportu.

Odpowiedź na pyt. nr 8

Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki należy złożyć na paletach zapewnionych przez Wykonawcę i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zwrot palet Wykonawcy nastąpi w terminie 7 dni od ostatecznego odbioru robót.

Pytanie nr 9 cyt:

Prosimy o informację czy hydranty z pozycji 62 przedmiaru robót należy wykonać na istniejącej sieci wodociągowej?

Odpowiedź na pyt. nr 9

Zamawiający informuje, że na istniejącej sieci wodociągowej należy wymienić hydranty nadziemne na podziemne.

Pytanie nr 10 cyt:

Prosimy o podanie wymiarów minimalnych ławek, koszy oraz wiat przystankowych.

Odpowiedź na pyt. nr 10

Zamawiający informuje, że zamieścił załącznik graficzny nr 15 do SIWZ określający minimalne parametry ławek, koszy i wiat przystankowych.

Pytanie nr 11 cyt:

Prosimy o informację jak wykonać zasilanie elementów z pozycji 83 i 88 przedmiaru robót?

Odpowiedź na pyt. nr 11

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zasilania elementów z pozycji 83 i 88 przedmiaru robót z sieci elektroenergetycznej lub za pośrednictwem akumulatorów, ewentualnie z alternatywnych źródeł energii odnawialnej.

Uwaga!!!

Z uwagi na wpływ dużej ilości zapytań od Wykonawców Zamawiający będzie sukcesywnie udostępniać na stronie internetowej odpowiedzi na zadane pytania.

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Specyfikacji, które są zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – <http://bip.zdp.slupsk.pl/> w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

W związku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiający Z M I E N I A termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj.

(wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 2) do 20.02.2018 r. do godz. 9.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3) nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godz. 9.15.

DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ożarek